



ICECON CERT

**ORGANISM DE CERTIFICARE
CERTIFICATION BODY**

CERTIFICAT

0668.1/18.03.2016

Prin prezentul certificat s-a stabilit că produsul

ULEI DECOFRANT CONCENTRAT, TIP AP,

Fabricat de către **SC APET EXPERT CONSTRUCT SRL,**

Sediul social: **BUCUREȘTI, Aleea Râmnicu-Vâlcea, nr. 5-7, bl. S15, sc. 2, ap. 68, sector 3,**

Punct de lucru: **Comuna GHERĂSENI, jud. BUZĂU, tel: 0746 160 342,**

prezintă condiții tehnice de calitate în conformitate cu standardul național STAS 11382-84 și este supus de către producător unui control periodic al producției în fabrică.

ICECON CERT a reevaluat documentația tehnică și a efectuat încercări în laboratorul ICECON, pe uleiul decofrant concentrat, tip AP.

Acest certificat atestă faptul că prevederile referitoare la reevaluarea produsului și la performanțele descrise sunt în conformitate cu standardul național STAS 11382-84.

Caracteristicile tehnice ale produsului sunt conform tabelului anexat.

Prezentul certificat a fost eliberat la data de 18.03.2016 și rămâne valabil până la data de 17.03.2019.

**Director Executiv,
Ing. Genica ANTOHE**



**Specialist coordonator,
Ing. Ileana OU**

București, 18.03.2016

Certification body

Certificare inițială
01.03.2013

Recertificare I
18.03.2016

Etapele
supravegherii
valabilității
certificatului

Etapa I
30.03.2017

Etapa II
30.03.2018

Etapa III
30.01.2019

CARACTERISTICI TEHNICE PRODUS: ULEI DECOFRANT CONCENTRAT, TIP AP

Nr. crt.	Denumire cerință	Document de referință	Valoare prag	Valoare determinată
1	Aspect	STAS 11382-84	uleios, brun roșcat	uleios, brun roșcat
2	Densitate relativa la 20°C	SR EN ISO 3838:2004	maxim 0,960g/cm ³	0,877g/cm ³
3	Vascozitate cinematica la 40°C	STAS 117-87	Maxim 78 mm ² s ⁻¹	45,09 mm ² s ⁻¹
4	PH-ul soluției de 5% ulei în apă	STAS 11382-84	7,5 ... 8,5	7,5
5	Stabilitatea emulsiei de 5% ulei în apă, 24 ore la 25±5°C	STAS 11382-84	stabilă	stabilă
6	Consum decofrant	-	0,020...0,011 l/m ²	0,020...0,015 l/m ²
7	Conținut de apă	SR EN ISO 9092:2012	max. 10%	0,3%

Certificare inițială
01.03.2013

Recertificare I
18.03.2016


Etapele
supravegherii
valabilității
certificatului

Etapa I
30.03.2017

Etapa II
30.03.2018

Etapa III
30.01.2019

Director Executiv,
Ing. Genica ANTOHE



Specialist coordonator,
Ing. Ileana OU

Pag. 1/1

Prezenta anexă este valabilă însoțită numai de certificatul nr. 0668.1/18.03.2016

București, 18.03.2016